

Typgodkännandebevis

0222/05

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

VOLA, ettgreppsblandare för tvättställ, diskbänk och bidé

Innehavare

VOLA A/S, Lunavej 2, DK-8700 Horsens, Danmark.

VAT nummer: DK-17 53 13 28.

Tel: +45 70 23 55 00, fax: +45 70 23 55 11.

E-post: info@vola.dk hemsida: www.vola.dk

Produkt

Vola ettgreppsblandare för tvättställ, diskbänk och bidé.

Blandarna finns med anpassning för normalt eller högt flöde, se information under handelsnamn nedan. Blandarna ansluts med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Blandare för tappvatten som kan kombineras med olika utloppsenheter beroende på användningsområde.

Handelsnamn

Vola 500, ettgreppsblandare med flöde 0,25 l/s.

Vola 2500, ettgreppsblandare med flöde 0,42 l/s.

Vola svängbara utloppspipar 090, 090A, 090B, 090C, 090D, 090E, 090G, 090H, 090I och 090V.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|--------------------------------|---|
| Installationer för tappvatten* | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installationen.

Tillhörande handlingar

Vola monteringsvägledning 500 2500, daterad 2016-01-22.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 128. Kontrollorgan: Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Vola A/S, Horsens, Danmark.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

VOLA A/S
†
SP Certifiering 1002
enligt handelsnamn
0222/05
datum
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 1103-5834 från SVGW, Schweiz.
Rapport 21247313-001, 84115234-AT1h och 84115234-AT1k från TÜV Rheinland LGA, Tyskland.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning verifieras i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-01-24.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-02-15.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman