

GODKENDELSESINDEHAVER:


Vola A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Telefon: 70 23 55 00
Telefax: 70 23 55 11

**Blandearmatur til bidet
VOLA HV4**

FABRIKAT:


Vola A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: VOLA
- På tilslutningsslanger:
- Fabrikantmærke: NEOPERL SPX
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

71 5215



1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs

Støjniveau L_{ap} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På bidet. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger eller gennem 10 mm kobberør.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander på kugleled.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 22$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 2
Forudsat vandstrøm	$q_l = 0,1$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)

f/Thomas Bruun



Peter Fritzel