



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6509CN0040

Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | VOLA A/S Lunavej 2, DK-8700 Horsens |
| Vertreiber <i>distributor</i> | VOLA A/S Lunavej 2, DK-8700 Horsens |
| Produktart <i>product category</i> | Sanitärarmaturen: Thermostatarmatur (6509) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Thermostatarmatur |
| Modell <i>model</i> | VOLA FS3 |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: 900224-E vom 26.11.2019 (DTI) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0304/16 vom 07.12.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: 1701819 / 1833 / 1H vom 07.09.2017 (ÖFI) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0053/18 vom 04.05.2018 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 165/18 vom 12.10.2018 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 1111 (01.10.2017) UBA METALLE (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 23.01.2027 / 21-0800-WNV |

70028 04 A 0E

25.10.2021 Gri A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|---|
| VOLA FS3 | Armaturengruppe: II Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10 | Tiefe (Außenmaß): 540 mm; Höhe (Außenmaß): 2200 mm |